

Service des eaux de Val-d'Illiez  
Administration communale  
Route des Crosets 2  
1873 Val-d'Illiez



Entreprise N° : 33210/16775

Sion, le 21 mars 2024

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 24-VS-10988

V 1



N° d'échantillon : 24-40836

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Val-d'Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez  
Personne responsable : Monsieur Alexandre JANSEN, Service des eaux de Val-d'Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Val-d'Illiez  
Prélèvement du : 12.03.2024 à 09h00  
Date arrivée : 12.03.2024  
Effectué par : Monsieur Pascal FELLAY

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques  
Désignation : Chez le consommateur aux Grantys  
Secteur : 1576 - Les Grantys (réservoir des Flats)  
Température de l'eau : 5.6 °C



## RÉSULTATS D'ANALYSES

## VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	287 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	8.0	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Dureté totale	14.6 °F		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	13.5 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	49.9 mg/L		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0389-MOP	Chlorure	12.5 mg/L	M : max. 20.0 mg/L	
VS-0389-MOP	Sulfate	9.2 mg/L	M : max. 50.0 mg/L	
VS-0392-MOP	Nitrite	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0389-MOP	Nitrate	1.1 mg/L	max. 40.0 mg/L	Conforme
VS-0391-MOP	Magnésium	5.9 mg/L		
VS-0391-MOP	Sodium	6.9 mg/L	max. 200.0 mg/L	Conforme
VS-0391-MOP	Potassium	0.8 mg/L	M : max. 5.0 mg/L	
VS-0556-MOP	Turbidité	non décelé		
VS-0325-MOP	Carbone organique total	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/L	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

## APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

**Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.**

## ÉMOLUMENTS

Émoluments : 317.90 CHF (Montant HT)

## REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Val-d'Illiez, Monsieur Pascal FELLAY, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez  
Service des eaux de Val-d'Illiez, Monsieur Alexandre JANSEN, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez

